



Manuel d'utilisation

SmartFlow-SC1



RG eConcept
Smart Motorsport

rgeconcept.fr

StFw-UM

Révision	Commentaire	Date
1.0	Version initiale	10/01/2018
1.1	Version avec nouveau GUI	25/01/2018
1.2	§Install SW repris	11/03/2018
1.3	Ajout de l'option FCU-2	30/08/2018
1.4	Mention de l'onglet Aide (\geq V3.8.4) et de la création des dossiers Doc et Example	09/11/2018
1.5	Diagramme pour explication mono courbe ou session de courbe	21/11/2018
1.6	Ajout du filtrage des fluctuations dans Configuration	27/11/2018
1.7	Ajout addendum « mode de sauvegarde »	22/04/2020
1.8	Ajout de l'option FCU4-régulation de pression de test	14/08/2020

1. Instructions de mise en œuvre

Montage du débitmètre




Figure 1 Vue schématique de l'ensemble tubulaire

- Monter l'ensemble du débitmètre par la bride de fixation avec le joint plat rond sous la table d'essai à l'aide de la boulonnerie M5 (x4).




Figure 2 Fixation par la bride

Connexion débitmètre-FCU

- Relier les entrées de pression du FCU au débitmètre par les tuyaux de couleur correspondant au sens de l'écoulement choisi : admission ou échappement.
 - Mode admission :
 - FCU « pressure » **NOIR** (-) au piquage du plenum sur la bride de fixation. Avec le tuyau noir.
 - FCU « flow » rouge (+) au piquage **HAUT** du débitmètre. Avec le tuyau rouge.
 - FCU « flow » bleu (-) au piquage **BAS** du débitmètre. Avec le tuyau bleu.
 - Mode échappement :
 - FCU « pressure » **BLANC** (+) au piquage du plenum sur la bride de fixation. Avec le tuyau noir.
 - FCU « flow » rouge (+) au piquage **BAS** du débitmètre. Avec le tuyau rouge.
 - FCU « flow » bleu (-) au piquage **HAUT** du débitmètre. Avec le tuyau bleu.

Il s'agit en fait de croiser les entrées soit sur le FCU soit sur le débitmètre. Les connecteurs « push in » permettent facilement de réaliser ce changement de position des tuyaux.




Figure 3 Modes admission (haut) et échappement (bas).

- Relier les entrées de température du FCU au débitmètre par le câble dédié « double RCA/Jack 3.5 »
 - Le jack 3.5 en face arrière du FCU.
 - Le RCA rouge sur l'embase RCA rouge (bas) du débitmètre.
 - Le RCA noir sur l'embase RCA noire (haut) du débitmètre.
- Relier le FCU à l'ordinateur PC par le câble USB. Prise mini B en face arrière du FCU.
- Relier la source d'air avec son tuyau via l'adaptateur 40-63.

Votre soufflerie SmartFlow SC1 est prête à fonctionner et être pilotée par le logiciel SmartFlow




Figure 4 Câblage capteurs T° et USB.

Option FCU-2

Le FCU-2 est équipé d'une sortie « jack alimentation » **pilotée par le logiciel SmartFlow**. Il s'agit d'un contact sec de relais permettant de commuter des électrovannes pour permettre d'inverser automatiquement les tuyaux vers les capteurs de pression et commuter des vannes pour inverser le flux d'air.

Cette sortie est ouverte pour le mode d'écoulement « admission » et fermée pour le mode d'écoulement « échappement ». Par défaut le contact est ouvert à la mise sous tension du FCU et le mode d'écoulement est « admission ».

La spécification du contact est : 3A / 30V CC.





Figure 5 Schéma électrique pour la commande automatique du contrôle de l'écoulement

Option FCU-4 Régulation de pression de test

Le FCU-4 est équipé d'une entrée « jack alimentation » pour l'alimentation 220-12V pour alimenter le moteur de la vanne. Il est également équipé d'une prise DIN audio qui reçoit le câble qui relie le FCU au boîtier de la vanne motorisée.

La vanne doit s'insérer dans le tuyau d'arrivée de la source d'air à l'aide d'un T.

La détection automatique par le logiciel de la présence de l'option valide la partie « Régulation de pression » dans le cadre « débitmètre » de l'onglet « Configuration ». La détection a lieu lors du démarrage par « ON/OFF » (voir chapitre 3).




Figure 6 Option régulation validée




Figure 7 Mise en œuvre de la vanne et de son alimentation

2. Installation du logiciel

SmartFlow

Dans Windows 7 ou 10, décompresser le fichier fourni « SmartFlow_xxxPro.zip » puis le logiciel s'installe en lançant l'exécution du fichier « SmartFlow_xxxProSetup.exe » contenu dans le dossier « SmartFlow_xxxPro » (xxx étant le numéro de version).

L'installation créera automatiquement un dossier **C : DataSmartFlow** où se trouvent tous les fichiers résultats des tests effectués.

L'installation créera également automatiquement les dossiers :

C:\Program Files (x86) \SmartFlow_xxxPro\project\Doc

Où l'on trouve ce document « Manuel d'utilisation » qui sera possible de lire dans SmartFlow dans l'onglet « Aide » (disponible à partir de la version 3.8.4 de SmartFlow)

C:\Program Files (x86) \SmartFlow_390-17Pro\project\Example

Où se trouvent des exemples de sessions enregistrées donnant un aperçu des résultats obtenus avec SmartFlow.

Pilote USB

La liaison avec le FCU se fait par un port COM/USB. Le pilote s'installe en lançant l'exécution du fichier « stlink_winusb_install.bat » dans le fichier « en.stsw-link009l.zip ».

3. Présentation du logiciel de pilotage

L'interface SmartFlow comporte 4 onglets (un 5eme depuis la V3.8.4). Le logiciel permet de communiquer avec le FCU, de mesurer, d'afficher les mesures de manière graphique et numérique et gérer les données sous forme de fichiers (sauvegarde/lecture).

Le fenêtre peut se réduire et s'agrandir jusqu'à la pleine taille d'écran. La résolution optimale est 1920x1080.

Aide (depuis V3.8.4)

Le bouton « Manuel d'utilisation » permet d'accéder directement à ce document tout en pouvant utiliser le logiciel de pilotage SmartFlow.

Tableau de bord

Au lancement de SmartFlow l'écran de l'onglet « Tableau de bord » s'affiche, il comprend 4 zones :

Cadre signalétique d'information :

En haut, pour les messages qui donnent des indications sur l'état de SmartFlow et un voyant « LED » éteint au lancement.

Cadre « Commandes » : à gauche, comportant tous les boutons de commandes inactifs au lancement.

- « ON/OFF » : démarre et arrête SmartFlow.
- « Run Stop » : lance et arrête la mesure de débit.
- « Acquisition Point » : fait l'acquisition des valeurs d'un point de mesure.
- « Tracer Graphe » : termine l'acquisition d'une courbe.
- « Effacer » : permet d'effacer un point de mesure.
- « Notes » : agrandit/réduit la zone de graphique en masquant ou pas la zone commentaires (qui ne seront pas effacés).

Cadre « Commentaires » : en bas, permettant de décrire le test effectué.

- « Date » : automatiquement chargée à la mise ON par « ON/OFF ».
- « Client (nom) » : explicite.
- « Test (nom) » : sera répété sur le graphe comme nom de la courbe.
- « Texte » : texte libre pour l'utilisateur.

La zone d'affichage des mesures :

Tous les paramètres de mesure et du graphe en cours de relevé en fonction de la levée.




Figure 8 Ecran principal : tableau de bord.




Figure 9 Plein écran 1920x1080

Configuration

L'onglet « Configuration » permet de choisir différentes options qui seront sauvegardées par le logiciel.

Cadre « Configuration » :

- Le choix de la langue : Français/Anglais
- La pression standard de correction : c'est la pression constante à laquelle serait fait le test. Les 2 choix de l'industrie sont 10 ou 28 pouces d'eau (10" H₂O / 28" H₂O) soit respectivement 25 hPa (mbar) et 70 hPa (mbar).
(Rappel : SmartFlow utilise une source d'air flottante et le débit corrigé à la pression standard)
- La température standard de correction : unité et valeur sont sélectionnables. C'est la température à laquelle serait fait le test.
- Le pas de levée : unité et valeur sont sélectionnables.
- Mode d'écoulement : admission ou échappement en accord avec la configuration des tuyaux de piquage de pression. Rappel du mode avec la couleur de fond de l'afficheur de température sur le tableau de bord (Bleu : admission/Rouge : échappement).
- Les unités des grandeurs physiques : métriques ou impériales.
- La fréquence de rafraîchissement des données à l'écran. De 3 fois par seconde à 1 fois toutes les 2 secondes.
- Filtrage des fluctuations du débit corrigé. La valeur en unité de débit détermine les limites (+/-) auxquelles le débit doit changer avant d'être mis à jour à l'affichage. Aide à rendre l'affichage stable en cas de turbulence ou fluctuation de pression.

Cadre « Débitmètre » :

Il est possible d'utiliser le logiciel avec un autre débitmètre à diaphragme dont les dimensions sont paramétrables ici.

- Type de débitmètre : SmartFlow (par défaut) ou « personnalisé ».
- Diamètres : par défaut ou personnalisés.
- Ajustement du débit : option qui permet faire apparaître un écran dans le « Tableau de bord » spécifique pour ajuster le débit sur un orifice étalon et obtenir un coefficient d'ajustement (Voir paragraphe « [Calibration du débitmètre](#) »).
- Mode régulation ou pas si FCU-4 présent.
- Consigne de pression de test à réguler : de 5 à 30 pouces d'eau.

Cadre « Moteur » :

Comprend des caractéristiques de dimensionnement utile pour les calculs indicatifs de la vitesse des gaz à la soupape et du débit théorique de référence.

Ces champs sont sauvegardés. Penser à les renseigner pour chaque session si le système testé change.

- Diamètre du siège
- Diamètre intérieur de la portée
- Diamètre extérieur de la portée
- Diamètre de la tige
- Angle soupape
- Nombre de soupape

Comprend des caractéristiques pour « mémoire » mais non utilisé dans le logiciel (en grisé).




Figure 10 Ecran de configuration.

Projet-Graphe

L'onglet « Projet-Graphe » est le gestionnaire de projets/fichiers basé sur des graphes obtenus lors des mesures.

Cadre « Fichiers » :

Comprend les commandes de sauvegarde, lecture et impression des projets. Il est possible d'ouvrir un fichier puis un deuxième afin de comparer deux projets de tests.

Remarque : les données sont aussi sauvegardées sous le type **CSV**. Voir paragraphe « [Fichiers CSV](#) ».

Affichage et sélection :

L'affichage des courbes se fait sur la partie graphe et il est possible de sélectionner les courbes avec la boîte de sélection sur la partie droite.

En haut se trouve la fenêtre où se trouve le nom du projet ouvert.




Figure 11 Ecran du graphe et de la gestion des fichiers en écriture et lecture.

Table

L'onglet « Table » permet la visualisation des données relatives au dernier graphe tracé.

Le groupe de tables est soit le groupe de tables associées au dernier graphe tracé soit un groupe de tables parmi celles des graphes lus et choisis dans l'onglet « Projet-Graphe ».

Cadre « Fichiers » :

Comprend la commande d'impression des tables projets.

Affichage et sélection :

La sélection de la table à visualiser se fait par la boîte de sélection sur la partie droite. Tous les paramètres du test effectué sont présents dans la table y compris les commentaires saisis avant le test.

En haut la fenêtre où se trouve le nom du projet ouvert.

The screenshot shows the 'Table' tab in the SmartFlow application. At the top, there is a menu bar with 'Fichiers' and 'Imprimer' buttons, and a search box. Below the menu bar is a large table with 12 columns and 8 rows of data. The rows represent different test parameters, all showing a value of 0.00. Below this table is a configuration section with two columns. The left column contains parameters like P Baro, T cor, P cor, Flux, D siège d0, Angle soupape, and D soupape int d1, each with a value of 0. The right column contains Date, Client, Test, and Comment, with values 0, 0, 0, and 'Texte' respectively.

L (mm)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Q cor (CFM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V (m/s)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dP test (hPa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dPflow (hPa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T mes (°C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Q mes (CFM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

P Baro	0	Date	0
T cor	0	Client	0
P cor	0	Test	0
Flux	0	Comment	Texte
D siège d0	0		
Angle soupape	0		
D soupape int d1	0		

Figure 12 Ecran des tables de données.

4. Utilisation du logiciel de pilotage

Démarrage

- Cliquer sur « l'interrupteur » ON/OFF.
- Une liste de ports COM à sélectionner apparait dans la fenêtre « Sel COM » s'il y a plusieurs appareils de ce type disponibles sur le PC.
- Sélectionner le port du FCU (par essais successifs). Le COM choisi s'affiche.
- Le voyant passe au vert et les 4 commandes sont validées sauf « Tracer Graphe ».




Figure 13 Démarrage et connexion au FCU.

Par précaution pour les capteurs il est demandé de démarrer la source d'air avec un minimum de débit.

Il est recommandé de ne pas dépasser 100 hPa de pression de test pour éviter des résultats de débits erronés.

En cas de défaut de capteur de température SmartFlow peut fonctionner avec la valeur de correction standard en place de la température réelle mesurée après clic sur OK.




Figure 14 Message de défaut de capteur de T°.

Commentaires

La date et l'heure sont automatiquement renseignés dans la partie « Commentaires ». A charge de l'utilisateur de renseigner les champs disponibles pour sa documentation du test.

Mesure en temps réel

- Démarrer la source d'air avec la pièce à mesurer placée sur la soufflerie SC1.
- Démarrer la mesure : Cliquer sur « Run Stop ». Le bouton passe en fond vert. Les mesures sont affichées à la fréquence indiquée dans « Configuration ».
- Arrêter la mesure : Cliquer sur « Run Stop ». Le bouton passe en fond rouge.
- Les pressions s'affichent dans leur fenêtre numérique respective ainsi que sur leur jauge :
 - La pression de test.
 - La différence de pression au débitmètre.
 - La pression atmosphérique.
- La température du test s'affiche sur fond bleu pour le mode admission, rouge en mode échappement.
- Les débits s'affichent dans leur fenêtre respective.




Figure 15 Affichage des paramètres de mesures en temps réel.

Mesure d'une culasse fonction de la levée

- Le pas de la levée sera celui indiqué dans « Configuration ».
- Démarrer la source d'air avec la pièce à mesurer placée sur la soufflerie SC1.
- Démarrer la mesure : Cliquer sur « Run Stop » le bouton passe en fond vert. Les mesures seront affichées à la fréquence indiquée dans « Configuration ».
- Appliquer la 1^{ere} levée sur la culasse.
- Cliquer sur « Acquisition point », le 1^{er} point de la courbe est mesuré et affiché dans la zone graphique en cours « temps réel ».
- La levée est affichée dans sa fenêtre.
- Parcourir l'ensemble des points de levée pour chaque pas.
- Pour terminer l'acquisition de la courbe obtenue cliquer sur « Tracer Graphe ».




Figure 16 Fin d'acquisition : levée max atteinte et graphe temps réel complet.

Remarque :

Le pas de levée peut être non constant, càd qu'il est possible d'appliquer un pas différent à chaque point de mesure.

Exemple :

Pas de levée = 1.5 ; 0.5 ; 1 ; 1... donnant une valeur de levée de : 1.5 ; 2 ; 3 ; 4...

Remarque :

Pour ne pas saturer la mesure à faible levée avec une pression de test en zone rouge (> 100 hPa) on peut recourir à la possibilité ci-dessus (levée minimale sans saturation différente des autres pas de levée).

Autre possibilité :

- Ajouter une fuite sur le tuyau de l'aspirateur (certains en sont pourvus)
- Utiliser un variateur de vitesse afin de diminuer la vitesse du moteur de l'aspirateur et donc la pression de test.

- Automatiquement l'écran « Projet-Grappe » s'affiche avec la courbe sur le graphe et le nom de la courbe dans la boîte de sélection.




Figure 17 Graphe de la courbe obtenue et courbe de référence. Ecran avant sauvegarde.

Le nom de la courbe contient les valeurs « somme » et « moyenne » issues d'un calcul intégral. Cela permet de voir en chiffre l'aire de la courbe de débit et la valeur moyenne du débit.

- **Le retour à l'onglet « Tableau de bord » permet de recommencer les opérations pour une autre courbe à relever (un autre conduit par exemple).**
- Quand la **session** d'un ensemble de courbes est terminée cliquer sur « Sauver » pour déposer votre projet dans l'espace C : DataSmartFlow. Les fichiers sauvegardés sont ceux du graphe et de la table de données.

Le bouton « Effacer » permet d'effacer les points acquis si nécessaire.




Figure 18 Etapes pour créer une seule courbe




Figure 19 Etapes pour créer une session de plusieurs courbes

Note : Il est dessiné une courbe de « référence » du débit idéal théorique basé sur la section de passage et sur la pression de test standard sélectionnée.

Cette section géométrique tronc conique est $S = Pi \cdot d2 \cdot l \cdot \sin A$ qui donne une bonne approximation de la section. Où d2 est le diamètre moyen de la portée, l la levée et A le demi angle de la soupape comme indiqué sur le schéma de « Configuration ».

Cette section de passage est limitée à $S = Pi \cdot (d0^2 - d^2) / 4$. Où d0 est le diamètre du siège et d le diamètre de la tige de soupape.

Mode de sauvegarde (Addendum version supérieure à V446/456)

La sauvegarde est maintenant assurée par 2 boutons :

- « Sauve », mode simple, qui permet de sauver le graphe et la table de données en cours d'affichage puis d'effacer ce contenu.
- « Sauve X », mode multiple, qui permet de sauver le graphe et la table de données en cours d'affichage sans en effacer le contenu. Ceci autorise la possibilité de continuer l'acquisition de sessions supplémentaires et de sauver les sessions cumulées.




Figure 20 Mode de sauvegarde simple et multiple

Mesure d'une pièce sans levée

Le cas d'une pièce mesurée plusieurs fois pour obtenir un ensemble de points peut être intéressant.

Le pas de levée indiqué dans « Configuration » sera alors le pas de l'abscisse de la courbe ou le numéro du point relevé. La valeur « 1 » est toute indiquée.

Dans ce cas pour obtenir les valeurs somme et moyenne correctes il faut commencer la courbe en « effaçant » la 1ere valeur donc en cliquant sur « Effacer ». L'acquisition commence en -1 au lieu de 0 mais la courbe démarre en 0.




Figure 21 Affichage temps réel d'une pièce sans levée.

- Démarrer la source d'air avec la pièce à mesurer placée sur la soufflerie SC1.
- Démarrer la mesure : Cliquer sur « Run Stop » le bouton passe en fond vert. Les mesures seront affichées à la fréquence indiquée dans « Configuration ».
- Cliquer sur « Acquisition point », le 1^{er} point de la courbe est mesuré et affiché dans la zone graphique en cours « temps réel ».
- La levée est le numéro du point mesuré.
- Faire le nombre de relevé de points souhaité.
- Pour terminer l'acquisition de la courbe obtenue cliquer sur « Tracer Graphe ».




Figure 22 Deux mesures d'étalons différents sans levée. Avant sauvegarde.

Lecture/comparaison de projets-graphes

- Dans l'onglet « Projet-Graphe »
- Relecture de projet : cliquer sur « Ouvrir », sélectionner le fichier désiré.
- Comparaison de 2 projets : cliquer sur « Ouvrir », sélectionner le 1^{er} projet puis « Ouvrir 2 » et sélectionner le 2^{eme} projet.
- Rappel des noms des projets ouverts dans la fenêtre du haut.
- L'ensemble des courbes du ou des projets est affiché avec la possibilité de sélectionner les courbes dans la boîte de sélection.




Figure 23 Lecture d'un projet à 2 courbes. Sélection des 2.

- Dans l'onglet « Table »
- Rappel des noms des projets ouverts précédemment dans la fenêtre du haut.
- L'ensemble des tables du ou des projets est affichable avec la possibilité de sélectionner un groupe de tables parmi l'ensemble dans la boîte de sélection.




Figure 24 Lecture d'une table d'un projet à 2 courbes. Sélection/visualisation de la 1ere.

Impression de projets/table

Pour chaque fonction ci-dessus l'impression est possible sur imprimante ou fichier (.PDF par exemple). Bouton « Imprimer ».

5. Fonction avancée du logiciel de pilotage

Calibration de débitmètre

Une possibilité de calibration du débitmètre existe. En mesurant un débit d'un opercule étalon connu il est donc possible de calibrer la soufflerie. Principalement s'il est utilisé un débitmètre personnalisé.

- Dans l'onglet « Configuration » cliquer sur « Ajustement de débit ».
- La fenêtre du graphe du tableau de bord change pour une glissière d'ajustement
- Modifier la valeur en mesurant le débit obtenu et désiré.
- La valeur sera sauvegardée comme les paramètres de configuration.




Figure 25 Ajustement du débitmètre.

Fichiers CSV

Le fichier des données de type CSV (compatible Excel) reprend le format des tables visualisées par SmartFlow. Ce fichier peut servir à des calculs hors SmartFlow si désiré.

Il ne faut pas modifier le fichier CSV sinon SmartFlow ne pourra plus lire les fichiers associés au test. L'ouvrir avec Excel puis le sauvegarder sous format XLS pour travailler

L'exemple ci-dessous donne le format des données. Une balise Cn précède chaque ensemble de données pour une courbe.

Dans la 1ere ligne on trouve successivement : Pression atmosphérique Patmo, Température de correction Tcor, Pression de correction Pcor, le mode d'écoulement Adm/Ech, le diamètre du siège, l'angle de la soupape, le diamètre intérieur de la portée, le diamètre extérieur de la portée, le diamètre de la tige, le nombre de soupape.

Dans la 2eme ligne on trouve successivement : Date et heure, Nom du client, Nom du test, Texte libre.

Ensuite les points de la courbe relevée avec les noms des paramètres de mesure en entête :

Levée, Débit corrigé, Vitesse à la soupape, nombre de Mach, Pression de test, Pression différentielle, Température, Débit mesuré, Débit idéal théorique de la soupape, Levée, Rapport Levée/Diamètre soupape.

C1

97976.2	16	10 "H2O	Adm	40	45	41	45	8	1
14:33:24		Etalon							
26.01.2018	RGeConcept	30	Texte						
L (mm)	Q cor (CFM)	V (m/s)	Ma	dP test (hPa)	dPflow (hPa)	T mes (°C)	Q mes (CFM)	Q th (CFM)	L/D
0	62.9	inf	inf	31.67	39.13	14.64	70.59	0	0
1	62.79	310.22	0.91	31.63	38.97	14.69	70.44	13.34	0.02
2	62.31	153.94	0.45	31.88	38.67	14.77	70.2	26.68	0.04
3	62.05	102.2	0.3	31.97	38.44	14.73	69.99	40.02	0.07
4	62	76.58	0.23	31.79	38.16	14.78	69.74	53.36	0.09
5	62.04	61.3	0.18	32.14	38.64	14.78	70.17	66.71	0.11
6	61.75	50.85	0.15	32.4	38.56	14.78	70.12	80.06	0.13

C2

97959.5	16	10 "H2O	Adm	40	45	41	45	8	1
14:33:24		Etalon							
26.01.2018	RGeConcept	41	Texte						
L (mm)	Q cor (CFM)	V (m/s)	Ma	dP test (hPa)	dPflow (hPa)	T mes (°C)	Q mes (CFM)	Q th (CFM)	L/D
0	117.24	inf	inf	9.92	43.73	14.97	73.71	0	0
1	117.36	579.84	1.7	9.88	43.64	14.93	73.63	13.19	0.02
2	117.83	291.09	0.86	9.85	43.84	14.88	73.79	26.38	0.04
3	116.73	192.24	0.56	9.96	43.53	14.93	73.54	39.58	0.07
4	116.63	144.06	0.42	10	43.61	14.94	73.61	52.78	0.09
5	118.04	116.64	0.34	9.76	43.61	14.9	73.6	65.96	0.11
6	116.56	95.98	0.28	9.95	43.35	14.92	73.39	79.16	0.13

6. Recommandations pour éviter les erreurs

La préparation de pièces nécessite beaucoup d'effort. Les tests effectués sont précieux, pour éviter les erreurs qui peuvent se glisser dans les procédures de test vérifier les points suivants :

- Eviter les fuites en utilisant un bon joint d'étanchéité sur chaque surface (table/adaptateur de cylindre et adaptateur de cylindre/culasse).
- Eviter les fuites au niveau des soupapes restant fermées.
- Monter la bougie.
- Si des ressorts de soupape souples sont utilisés vérifier que la soupape ne soit pas aspirée et ouverte par l'aspiration lors des tests d'admission (fréquent à faible levée).
- Utiliser le même « guide de flux » arrondi coté admission (anneau de pâte à modeler arrondi).
- Utiliser le même adaptateur de cylindre.

L'électronique et le logiciel font un **zéro automatique** des capteurs de pression. La température de test est lue par des capteurs donc la **compensation** de température est assurée. Néanmoins une attente de stabilisation de l'ordre de la minute à la mise sous tension du FCU est bienvenue. Cela sera masqué par le temps de mise en œuvre du test pour peu que le FCU soit relié au PC en premier.